

Deklaracja zgodności UE

Deklaracja na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010

Producent (Nazwa, Adres) EFEN GmbH
Gewerbepark-Nord 6
04938 Uebigau-Wahrenbrück, Germany

Upoważniony przedstawiciel (Nazwa, Adres) EFEN sp. z o.o.
ul. Letnia 15
41-253 Czeladź

Nazwa wyrobu

67250-0029-VL	HH-VL TP 36kV 2A FC TB 537/55
67250-0049-VL	HH-VL TP 36kV 4A FC TB 537/55
67250-0069-VL	HH-VL TP 36kV 6,3A FC TB 537/55
67250-0109-VL	HH-VL TP 36kV 10A FC TB 537/55
67250-0169-VL	HH-VL TP 36kV 16A FC TB 537/55
67250-0209-VL	HH-VL TP 36kV 20A FC TB 537/55
67250-0259-VL	HH-VL TP 36kV 25A FC TB 537/55
67250-0329-VL	HH-VL TP 36kV 31,5A FC TB 537/56
67250-0409-VL	HH-VL TP 36kV 40A FC TB 537/55
67250-0509-VL	HH-VL TP 36kV 50A FC TB 537/86
67250-0639-VL	HH-VL TP 36kV 63A FC TB 537/86
67250-0809-VL	HH-VL TP 36kV 80A FC TB 537/86
67250-1009-VL	HH-VL TP 36kV 100A FC TB 537/86
67250-1259-VL	HH-VL TP 36kV 125A FC TB 537/86*
67250-1609-VL	HH-VL TP 36kV 160A FC TB 537/86*
67250-2009-VL	HH-VL TP 36kV 200A FC TB 537/86

*Wkładki topikowe 125A i 160A są homogeniczne do 200A

Oznaczenie Wkładki bezpiecznikowe dobezpieczeniowe (back-up) średniego napięcia

Oznaczony wyrób został skonstruowany i wykonany ze spełnieniem założeń Systemu Zapewnienia Jakości DIN EN ISO 9001 zgodnie z następującymi normami:

Normy PN-EN IEC 60282-1:2021-1 VDE 0670-4:2021-12

Wymiary Zgodnie z DIN 43 625, długość, e=537mm

Napięcie znamionowe U_n : 36 kV

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Znamionowa zdolność wyłączeniowa I_1 : Znamionowa zdolność wyłączeniowa I_1 : 40 kA do 100A; 25 kA od 125A

Typ wybijaka 35mm, średni, 80N

Podpisy uprawnionych ze strony upoważnionego przedstawiciela:


MARCIN RAJEWSKI
Marcin Rajewski
PREZES ZARZĄDU

To oświadczenie potwierdza zgodność z wyżej wymienionymi wytycznymi europejskimi i obowiązuje na całym świecie w powołaniu się na wykazane wyżej normy, nie zawiera jednak żadnego zapewnienia właściwości.