

## Deklaracja zgodności UE

Deklaracja na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010

**Producent (Nazwa, Adres)** EFEN GmbH  
Gewerbepark-Nord 6  
04938 Uebigau-Wahrenbrück, Germany

**Upoważniony przedstawiciel (Nazwa, Adres)** EFEN sp. z o.o.  
ul. Letnia 15  
41-253 Czeladź

**Nazwa wyrobu**

67036-0044-VL	HH-VL WBP6 0,7A 210/22*
67037-0044-VL	HH-VL WBP12 0,6A 250/22*
67038-0044-VL	HH-VL WBP20 0,5A 310/22
67089-0044-VL	HH-VL WBP30 0,4A 385/22*
67038-0004-VL	HH-VL 3/24kV 0,6A 276/34,5
67038-0003-VL	HH-VL 10/24kV 0,5A 442/55

*\*Wkładki topikowe w podanych zakresach napięciowych są homogeniczne.*

**Oznaczenie** Wkładki bezpiecznikowe dobezpieczeniowe (back-up) średniego napięcia

Oznaczony wyrób został skonstruowany i wykonany ze spełnieniem założeń Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9001 następującymi normami:

**Normy** PN-EN IEC 60282-1:2021-1 VDE 0670-4:2021-12

**Wymiary** Zgodnie z kartami katalogowymi



**Napięcie znamionowe  $U_n$ :** 7,2kV, 12kV, 24kV, 36kV

**Częstotliwość znamionowa:** 50 Hz

**Znamionowa zdolność wyłączeniowa  $I_1$ :** Znamionowa zdolność wyłączeniowa  $I_1$ : 63 kA dla WBP6, WBP12, WBP20, 40kA dla WBP30

**Typ wybijaka** nie dotyczy

Podpisy uprawnionych ze strony upoważnionego przedstawiciela:

  
**EFEN**   
MARCIN RAJEWSKI  
PREZES ZARZĄDU

*To oświadczenie potwierdza zgodność z wyżej wymienionymi wytycznymi europejskimi i obowiązuje na całym świecie w powołaniu się na wykazane wyżej normy, nie zawiera jednak żadnego zapewnienia właściwości.*